



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан проводится доследственная проверка по факту пожара на ПАО «Казаньоргсинтез»

Утром 5 февраля 2018 года в цехе завода ПАО «Казаньоргсинтез» произошел пожар. По данному факту в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в 10 часов 20 минут после окончания ремонтных работ на компрессоре предварительного сжатия при проверке клапана, произошла разгерметизация факельного трубопровода и возгорание этилена. В 10 часов 45 минут оно было ликвидировано силами ФКУ-5 ОФПС ГПС по РТ. Количество этилена участвовавшего в факельном горении, при разгерметизации составило около 156 кг. В результате пожара никто не пострадал.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ответственных за обеспечение безопасности на взрывоопасном объекте.

06 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1200833>